



FACTIBILIDADES DE SERVICIOS



AGUAS
RIONEGRINAS

CIPOLLETTI, 20 de marzo de 2014

NOTA N° 124 - SC-14

Señor Secretario
Obras Públicas
ING. CARLOS MOREIRA
Municipalidad
CIPOLLETTI

De mi mayor consideración :


Me dirijo a Ud. a efectos de darle respuesta a su solicitud de factibilidad de Agua Potable y Cloacas presentada por nota Entrada N°035 para la Ciudad Judicial de la 4ta. Circunscripción, nomenclatura catastral 03-1-M-590


El servicio de desagües cloacales es factible con conexión a cañería colectora existente sobre calle TTE. IBÁÑEZ, de acuerdo a croquis adjunto. Ampliaciones de red externa a considerar en ejecución de acuerdo a instalación interna correspondiente.


El servicio de agua potable es factible. Si bien existe cañería sobre calles Tte. Ibañez, P. Bowdler, y Puerto Rico, dada la magnitud de la obra y a efectos de asegurar el óptimo suministro, se considera conveniente reforzar la red mediante su conexión al acueducto de A° C° Ø 400 mm existente en calle NACIONES UNIDAS (sentido N-S), con cañería de P.V.C. Ø 110 mm (nudo I), y ejecutar nudo II de acuerdo a croquis adjunto. Se sugiere preferentemente proyectar servicios por calle Puerto Rico y/o P. Bowdler.


En función de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Usuario, las extensiones de redes se ejecutarán por la modalidad de obras por cuenta de terceros, con cargo a los respectivos frentistas. La obra deberá ajustarse a las normas de instalaciones sanitarias externas de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima y deberá renunciar al reintegro del costo de las instalaciones.

Sin mas saludo a Ud. atentamente.


ING. HORACIO A. CURETTI
Gerente de Proyectos y Obras
AGUAS RIONEGRINAS S.A.









MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cipolletti, 10 de FEBRERO de 2014.

Sres.
CAMUZZI Gas del Sur S.A.
Neuquén


Por la presente, y en virtud de que se está conformando el Pliego para el llamado a Concurso de la futura obra edilicia con destino **CIUDAD JUDICIAL DE LA 4ta. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO** en la Manzana designada catastralmente como **03-1-M-590** (Barrio Flamingo), el cual prevé podrá contar con una superficie cubierta aproximada de 13.000 m², es que este Municipio solicita a Uds. la **Factibilidad del Servicio de Gas Natural**, los **Puntos de Conexión** para el suministro del mismo y la especificación de si resultará necesaria alguna **Obra Complementaria** a considerar, dadas las características y magnitud de la obra civil a proyectarse.

Sin más y esperando vuestras respuestas, saludamos a Ud. muy cordialmente.



ARG. ELIANA RIOS G.
Dpto. Desarrollo Urbano





Ing. CARLOS A. MOREIRA
Secretario de Obras Publicas
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI



TE: 4494900



opublicas @ cipolletti . gov . ar .

1	PROYECTO INSTALACION DE GAS POR REDES/CILINDROS	2	RECEPCIONO	D	M	A				
NUEVA <input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACION <input type="checkbox"/> MODIFICACION <input type="checkbox"/>										
3	Calle <u>Puerto Rico</u> Entre <u>Necciones Unidos</u> y <u>Pestor JA. Bardel</u>		Piso <u>P5</u> Dpto. <u>-</u> Localidad <u>Cipolletti</u>							
4	Instalador <u>Gustavo Vidal Tomalho</u> Matricula N° <u>12706</u> Categ. <u>1</u> Domicilio <u>Narpean 35</u> Localidad <u>Viedma</u> Caja jubil. <u>CPIAT</u> Afil. N° <u>A-306311</u>									
5	Propietario <u>Poder Judicial Rio Negro</u> Doc. Id. N° <u>-</u> Expedido por <u>-</u> Localidad <u>Cipolletti</u> Domicilio <u>Villegas 384</u> Teléfono <u>0299 4781558</u>									
6	INSTALACIONES									
CANTIDAD	CON TOMAS	PARA USO	(a) Registro Nacional de Actividad Industrial N°	PLANO DE UBICACION SERVICIO						
		DOMESTICO	Cumplimiento Ley N° 17.250	Acotar distancia desde servicio hasta línea municipal de entre calles. Servicio proyectado por calle N°.....(aproximado)						
		COMERCIAL	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
1	2	INDUSTRIAL (a)								
		VARIOS (b)								
(b) COLOCAR SELLO DE LA ENTIDAD		Calle <u>Necciones Unidos</u> Calle <u>Tre Jharez</u> Calle <u>P. Bardel</u> Calle <u>Puerto Rico</u> N° <u>5680</u> / <u>6342</u>								
7	DETALLE DE ARTEFACTOS A COLOCAR Y CONSUMOS									
EXIS-TENTE	USO	ARTEFACTOS TIPO	UBICACION	*	APROBADO SI NO	CAN-TIDAD	Calorías/hora cada uno	Consumo Total Calorías/hora	Consumo mensual estimado m³	
N	C	Grupo Electr.	Solo Hogar	X	X	2	1395000	2790.000		
				* Total de artefactos a habilitar "in situ" ▶	2	◀ Totales ▶	2790.000			
**			9	ESTADO DE LA FINCA			10			
8	CAÑERIAS NUEVAS <input checked="" type="checkbox"/> CAÑERIAS EXISTENTES <input type="checkbox"/> SERVICIO EXISTENTE <input type="checkbox"/> SE REQUIERE RAMAL <input checked="" type="checkbox"/>		EN CONSTRUCCION <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUIDA <input type="checkbox"/>				Medidor existente N° Capacidad m³/h Consumo existente m³/h Total			
11	Cantidad de usuarios en el mismo predio <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div>		PROLONGACION Longitudm Diámetro Ø.....				Cantidad de cilindros de gas envasados de 45 kg. previstos <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; margin: 0 auto;">-</div>			
12			13	DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS.						
		Firma del propietario		 INGENIERO CIVIL INSTALACIONES DE GAS MATR. 12706 CAT. 112						

14 INTERVIENE _____
 FECHA _____

15 CAUDALES	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VIARIOS	PARCIAL
EXISTENTE					
INICIAL O INCREMENTO					
FUTURO					
TOTALES					

NOTA _____

INICIAL

NO SIMULTANEIDAD
 COEFICIENTE
 M³ ARTEFACTOS
 NO AFECTADOS _____
 Qc _____

16 INTERVIENE _____
 FECHA _____

CAÑO MAYOR AFIRMADO VENCE POSIBILIDAD DE SUMINISTRO

NUEVO

Desde: _____
 Es necesario: _____
 Longitud: _____ m., Diámetro \emptyset _____ Costo: \$ _____
 Nota: _____

 Firma y Sello - JEFATURA

17 RAMAL: A fin de ejecutar el ramal de prolongación deberá dejarse en obra:

18 TASA POR CONSUMO	DI DOMESTICO	DI COMERCIAL	DI INDUSTRIAL	DI VIARIOS	PARCIAL
IMPORTES					

19 Contribución a la renovación de la red Tasa de servicio Habilit in situ _____
 Traslado del servicio Habilitación de artefactos Total a pagar _____
 Traslado del medidor _____ Liquidación válida hasta el _____
 Cumplimiento Ley 17250 Consumo mensual estimado en m³
 Dejar cupla en prolongación \emptyset _____ FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

20 ACTUALIZACION LIQUIDACION

IMPORTES				
----------	--	--	--	--

Habilit. in situ
 Total a pagar actualizado _____

_____ Firma y Sello

ACTUALIZACION LIQUIDACION

IMPORTES				
----------	--	--	--	--

Habilit. in situ
 Total a pagar actualizado _____

_____ Firma y Sello

CIPOLLETTI, Junio 2016

**SR
JEFE TECNICO CAMUZZI GAS DEL SUR
CENTRO OPERATIVO CIPOLLETTI**

ATTE:

Por la presente en nombre del PODER JUDICIAL DE RIO NEGRO, solicitamos para le predio ubicado en la Manzana (C03/S1/Mza 590) comprendido por calles Puerto Rico, Naciones Unidas, Tte. Ibañez, Pastor J.A Bowdlel de Cipolletti, solicitamos nos apruebe la FACTIBILIDAD para el suministro de Gas Natural para el Edificio de Oficinas Judiciales a construirse.

Para su consideración se adjunta plano de planta y consumos previstos, croquis catastral, como así también una planilla con el análisis del consumo instantáneo previsto, formularios 3.4.A de proyecto.

Sin otro particular a la espera de una respuesta a lo planteado lo saluda Atte.

.....
Propietario/ Apoderado



.....
Instalador
Gustavo Torralba
Ingeniero Civil
Mat 12706 Cat 1ª

OBJETO : ANALISIS DEL FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACION DE GAS
 DOMICILIO : PUERTO RICO Entre NACIONES UNIDAS y PASTOR J.A. BOWDLEL (Cipolletti)
 INSTALADOR : GUSTAVO TORRALBA MATR. 12706 1°

ANALISIS DEL FACTOR Y CONSUMOS :


EDIFICIO JUDICIAL SALA DE MAQUINAS GRUPOS ELECTROGENOS A GAS NATURAL

ARTEFACTOS	CANTIDAD	Kcal/h	TOTAL Kcal/h	factor	total x factor
GRUPO ELECTROGENO	2	1395000	2790000	0,05	139500


FACTOR PROMEDIO	0,05
------------------------	-------------

EL FACTOR DE SIMULTANEIDAD TOTAL DE LA INSTALACION ES DE 0,05

POTENCIA INSTALADA (Kcal/h)	2790000,00
M3 GAS S/POT INST (M3)	300,00
FACTOR SIMULTANEIDAD	0,05
M3 GAS INSTANTANEO (M3)	15,00



GUSTAVO TORRALBA
 INGENIERO CIVIL
 INSTALACIONES DE GAS
 MATR. 12706 CAT 1°



INSTALACION PARA GAS NATURAL

CALLE: PUERTO RICO Nro.

ENTRE: NACIONES UNIDAS y PASTOR J.A. BOWDLEL
LOCALIDAD : CIPOLLETTI - DPTO. GRAL ROCA .

Instalador : GUSTAVO TORRALBA Matr. 12706 Cat. 1ra.

GUSTAVO TORRALBA
~~INGENIERO CIVIL~~
INSTALADOR DE GAS
MATR 12706 CAT 1ra

PROP.: